

Nazwa parametru	Jednostka	Dopuszczalne zakresy wartości *	Ujęcia średnia wartość uzyskana w I półroczu 2024			
			Grabarów	Sosnówka	Leśniczówka	Kamienna Wieża
stężenie jonów wodoru	pH	6,5 - 9,5	7,0	7,2	7,1	7,0
przewodność	μS/cm	2500	246	106	38	35
amonowy jon	mg/l	0,5	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
azotany	mg/l	50	7	1	< 1	< 1
azotyny	mg/l	0,5	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
żelazo	μg/l	200	< 20	47	53	123
mangan	μg/l	50	16	< 10	13	13
Twardość <sup>1</sup>	mg/l	60 - 500	84	31	6	5
	mmol/l	0,6 - 5	0,8	0,3	0,1	0,1

\* Wartości dopuszczalne zgodne z Rozp.Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U.,poz.2294)

<sup>1</sup> Rozporządzenie Ministra Zdrowia nie nakłada na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości.